

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому муниципальному
району**

Приморский край, Партизанский муниципальный район, с.Владими́ро-Алекса́ндровское, пер.Зеленый, 5, тел:
8 (42365) 21-2-60, e-mail: ond_partizansky_r@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 25/1/14

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ
САД «СКАЗКА» С.СЕРГЕЕВКА ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
заведующая Скоркина Ольга Жамильевна**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 5 апреля 2021 года № 25 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08.04.2021 года по 14.04.2021 года
проведена внеплановая / выездная проверка:

*Заместитель главного государственного инспектора по Партизанскому муниципальному району по
пожарному надзору Тюлькин Иван Леонидович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ
САД «СКАЗКА» С.СЕРГЕЕВКА ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 692977, Приморский
край, Партизанский муниципальный район, с.Сергеевка, ул. Шевченко 3-А*
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующий МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Сергеевка Скоркина Ольга Жамильевна*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты при выходе на лестничную площадку второго этажа ширина эвакуационных выходов из помещений детского сада (при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек) менее нормативного (1,2м.), а именно 76см.	до 19.09.2020г. ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89; Приказ Росстандарта №1317 от 03.06.2019 п. 209; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.; п.5.2.14. с 19.09.2020г. ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.03.2022	

		<i>безопасности» ст.89; Приказ Росстандарта №1190 от 14.07.2020 п. 209; СП 1.13130.2020 п.5.1.4</i>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Заместитель главного государственного
 инспектора по Партизанскому муниципальному
 району по пожарному надзору
 Тюлькин Иван Леонидович*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
 пожарному надзору)

" 14 " апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

СМ
 (подпись)

"14" апреля 2021 г.

Заведующий Сторожко О.А.
 (должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору